

Laatuvakuutus

Cupori Oy:n (entinen Outokumpu Pori Tube Oy) Oy Combi Cool AB:lle toimittamat saumattomat pyöreät kupariputket tuotemerkeillä tub-e Frigo ja Cupori 210 Ref (Frigo) täyttävät standardin EN 12735-1 + A1 vaatimukset kaikilta osin (Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 1: putkistoputket).

Kuparin koostumus täyttää seuraavat vaatimukset:

Cu : min 99,9%

$0,015 \% \leq P \leq 0,040 \%$.

Tämä kupari on Cu-DHP:tä, CW024A.

Kaikki Cupori Oy:n tuotteet on valmistettu sertifioidun laatujärjestelmän alaisuudessa.

ISO 9001:2000 / DNV Certificate No. 2452-2006-AQ-HEL-FINAS

Mikko Poutanen

Laatupäällikkö